J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☐ Engelse Wandeling 2F8L - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 342229 | Ref. verslag RAP 2020331 - 7

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Belac 227-INSP

- ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☒ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	Sohy	Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente		
Installateur			Gemeente		
BTW-nummer	☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__/__/____	Gemeente	
Plaats van onderzoek				Postnr.	1620
Adres	Jozef Rodtshaat 19			Gemeente	Drogenbos
EAN-code	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			Elektriciteits verdeler	Sibelga

Type installatie: ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U_{nom} (V ac/dc)	3x230V	SMVL 2x2,0A α1
Ø voedingskabel (mm²)	6	2x1,5 α2
I_{nom} aansluiting (A)	32A	2x6A α1
Type alg. schakelaar	/	
Aantal borden	1	
Aantal eindstroombanen	4	
Type aardelectrode	/	
Algemene diff.stroom.inr.	/	
Bijkomende diff.stroom.inr.	/	

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidings -weerstand :	/ Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	/ MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK / NOK		Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

3 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 21 -
25 - 27 - 28 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 -
40 - 44 - 45 - 47 - 48 - 56 - 71 - 81 - 86 - 87 - 88 -
99

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___/_____-__

Besluit

☐ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☒ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __/__/____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op:	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	Datum onderzoek:
Maanding __/__/____ aktedatum	J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW hoofdinspecteur (74) VAN SNICK Luc	31/03/2020

RAP-E-901 (05.05.2017)

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

84398